



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

**Предписание № 2-20-422/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 25 Петроградского
района Санкт-Петербурга (ИНН 7813131267)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

ГБОУ Школа № 25 Петроградского района СПб

Во исполнение распоряжения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 15 ноября 2019 года № 2-20-422, в период с 04 по 06 декабря 2019 г., Ивановым Антоном Игоревичем – инспектором ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания общеобразовательной организации (высокий риск), расположенного по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 30, лит. А.

совместно с Директором Школа № 25 Петроградского района СПб, Петровой Анной Борисовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации установлены в помещении, которое не защищено от несанкционированного доступа (Приборы установлены у поста охраны в общем коридоре 1 этажа)	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, статья 54, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 п. 13.14.5	01.11.2020 г.	
2.	На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2020 г.	

	объекта (отсутствует документация на автоматическую установку пожарной и систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)			
3.	Каркас подвесного потолка выполнен из горючих материалов (деревянные бруски) (библиотека, кабинет 40)	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 5 статьи 134 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2020 г.	
4.	Для помещений, оборудованных автоматическими установками автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха (столовая).	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, статья 56, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 п. 6.24.	01.11.2020 г.	
5.	Здания специализированной школы (для детей с нарушением физического и умственного развития) выше трех этажей (фактически 4 этажа).	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, статья 58, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 1.25 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (п. 6.7.16. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» устанавливает более высокое требование)	01.11.2020 г.	
6.	В здании школы, на 3-ем этаже, помещения № 81, 82 (согласно плана ПИБ) не имеют не менее двух эвакуационных выходов с этажа, так как путь эвакуации проходит более чем через одно соседнее помещение.	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.1.11 СП 1.13130.2013.	01.11.2020 г.	
7.	В здании школы, на 2-ом этаже, из помещений № 65-67 (согласно плана ПИБ), отсутствует второй эвакуационный выход с этажа.	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	
8.	В здании школы, на 1-ом этаже, из помещений № 27, 28 (согласно плана ПИБ), отсутствует второй эвакуационный выход с этажа.	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Тех-	01.11.2020 г.	

		нический регламент о требо- ваниях пожарной безопасно- сти»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения ОНДПР Петроградского района
 УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
«06» декабря 2019 г.



А.И. Иванов

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ Школа № 25 Петроградского района СПб, Петрова Анна Борисовна
«06» декабря 2019 г.

Петрова А.Б.

